

令和4年6月

水質基準項目		水質基準 (mg/L)	湯の川内浄水場 出口	横瀬浄水場 出口	築上町(置石) 配水池の入口	吉富町 配水池の入口	苅田町 配水池の入口	備考
			6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	
1	一般細菌	100個/ml以下			0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005以下						
5	セレン及びその化合物	0.01以下						
6	鉛及びその化合物	0.01以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下						
8	六価クロム化合物	0.02以下						
9	亜硝酸態窒素	0.04以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	10以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8以下						
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下						
14	四塩化炭素	0.002以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下						
17	ジクロロメタン	0.02以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01以下						
19	トリクロロエチレン	0.01以下						
20	ベンゼン	0.01以下						
21	塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06以下	0.0336	0.0202	0.0447	0.0433	0.0230	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.002	0.009	0.003	0.003	0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.0055	0.0096	0.0048	0.0043	0.0057	
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.0643	0.0712	0.0722	0.0677	0.0503	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.002	0.012	0.006	0.005	0.014	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.0098	0.0130	0.0114	0.0108	0.0112	
30	ブロモホルム	0.09以下	0.0154	0.0284	0.0113	0.0093	0.0104	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下						
34	鉄及びその化合物	0.3以下						
35	銅及びその化合物	1.0以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05以下						
38	塩化物イオン	200以下			10.4	10.4	7.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下						
40	蒸発残留物	500以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下						
42	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001	0.000002	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000002	0.000002	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下						
45	フェノール類	0.005以下						
46	有機物(TOC)	3以下			1.3	1.3	1.0	
47	pH値	5.8~8.6			7.2	7.2	7.3	
48	味	異常でないこと			異常でない	異常でない	異常でない	
49	臭気	異常でないこと			異常でない	異常でない	異常でない	
50	色度	5以下						
51	濁度	2以下						
-	残留塩素	-	0.74	0.86	0.52	0.58	0.60	